

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО АННИНСКОМУ И ЭРТИЛЬСКОМУ РАЙОНАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Эртиль
(место составления акта)

“ 28 ” февраля 20 19 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 9

По адресу/адресам: Воронежская область, Эртильский район, п. Первый Эртиль, ул. Центральная, д. 41.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 9 от 04.02.2019 года главного Государственного инспектора Аннинского и Эртильского районов Воронежской области по пожарному надзору, начальника ОНДиПР по Аннинскому и Эртильскому районам подполковника внутренней службы Новоженова Артема Григорьевича «О проведении плановой, выездной проверки юридического лица».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 21 ” февраля 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 28 ” февраля 20 19 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Аннинскому и Эртильскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Юрова Людмила Ивановна И.И. Ю. 04.02.2018г. 16 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Инспектор – государственный инспектор Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Ананьев Александр Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Юрова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми актами.


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которого возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) здания администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского	ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390), п. 63. (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от	Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области/глава администрации Юрова Людмила Ивановна.

	муниципального района Воронежской области.	пожаров.)	
2	Строительные конструкции кровли здания администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не подвергаются огнезащитной обработке (пропитке).	<p>ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390), п. 21. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.)</p>	Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области/глава администрации Юрова Людмила Ивановна.
3	В администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области отсутствуют указатели обозначающие направление движения к пожарному водоему.	<p>ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390), п. 55 (Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также</p>	Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области/глава администрации Юрова Людмила Ивановна.


		<p>доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.)</p>	
4	<p>Здание администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не обеспечено огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390).</p>	<p>ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 70 (Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.).</p>	<p>Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области/глава администрации Юрова Людмила Ивановна.</p>
5	<p>Глава администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Людмила Ивановна не прошла обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима.</p>	<p>ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 32, (Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.).</p>	<p>Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области/глава администрации Юрова Людмила Ивановна.</p>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, предписание № 9/1/6 от 28.02.2019г., протокол № 6 от 28.02.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку инспектор – государственный инспектор Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору Ананьев Александр Сергеевич



(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Юрова Людмила Ивановна, глава администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа

г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28 (тел. 8(4732) 96-93-61)

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Аннинскому и Эртильскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Эртиль, ул. Мичурина, 1 (тел. 8(47345) 2-17-74)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

Предписание N 9/1/6

**об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

**Администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального
района Воронежской области**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору начальника ОНДиПР по Аннинскому и Эртильскому районам подполковника внутренней службы Новоженова Артема Григорьевича от «04» февраля 2019 года № 9, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. "21" февраля 2019 г. по 16 ч. 00 мин. "21" февраля 2019 г. и в период с 12 ч. 00 мин. "28" февраля 2019 г. по 13 ч. 00 мин. "28" февраля 2019 г.

проведена плановая выездная проверка

**инспектором - государственным инспектором Аннинского и Эртильского районов по
пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Ананьевым
Александром Сергеевичем территории, зданий, помещений администрации
Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района
Воронежской области по адресу: Воронежская область, Эртильский район, п.
Первый Эртиль, ул. Центральная, д. 41.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с **главой администрации Первоэртильского сельского поселения
Эртильского муниципального района Воронежской области Юровой Людмилой
Ивановной.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) здания администрации Первоуртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.	ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390), п. 63. (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.)	28.07.2019	
2	Строительные конструкции кровли здания администрации Первоуртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области подвергнуть огнезащитной обработке	ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390), п. 21. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для	28.07.2019	

<p>(пропитке).</p>	<p>строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.)</p>		
<p>3 В администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области обеспечить наличие указателей направления движения к пожарному водоему.</p>	<p>ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390), п. 55 (Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения,</p>	<p>28.07.2019</p>	

		должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.)		
4	Здание администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области обеспечить огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390).	ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 70 (Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.)	28.07.2019	
5	Главе администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юровой Людмиле Ивановне пройти обучение пожарнотехническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима.	ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 32, (Обучение пожарнотехническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.).	28.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор - государственный инспектор
Аннинского и Эртильского районов по
пожарному надзору
Ананьев А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


" 28 " февраля 2019г.

Предписание для исполнения получила



" 28 " февраля 2019г.




(подпись)

М.Л.П.*

Глава администрации Первоэртильского
сельского поселения Эртильского
муниципального района Воронежской
области

Юрова Людмила Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
о назначении административного наказания
за нарушение требований пожарной безопасности

«28» февраля 2019г.

г. Эртиль, ул. Мичурина, 1.
(место составления)

Я, инспектор - государственный инспектор Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору Ананьев Александр Сергеевич, в помещении отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аннинскому и Эртильскому районам, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Мичурина, 1.,

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора НД)

рассмотрел протокол № 6 и материалы об административном

правонарушении на должностное лицо Юрову Людмилу Ивановну

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ую) Воронежская область, Эртильский район, п. Введенка, ул. Восточная, д. 41.

(указывается адрес места жительства)

Работающего (ую), учащегося (уюся) Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

(наименование предприятия, объекта)

в качестве главы администрации.

(занимаемая должность)

Материалами установлено, что должностное лицо Юрова Людмила Ивановна 28.02.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: Воронежская область, Эртильский район, п. Первый Эртиль, ул. Центральная, д. 41., Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения)

нарушил (а) ФЗ-123 РФ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

(указывается время, адрес, место совершения нарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) здания администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 63. (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.);

- Строительные конструкции кровли здания администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не подвергаются огнезащитной обработке (пропитке). (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 21. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.);

- В администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области отсутствуют указатели обозначающие направление движения к пожарному водоему. (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 55 (Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.);

- Здание администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не обеспечено огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390). (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 70

(Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.).:

- Глава администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Людмила Ивановна не прошла обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима. (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 32. (Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
(указывается статья и номер пункта)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.4, ст. 4.1, ст. 20.4, ст. 23.34, ст. 29.9 ч.1 п. 1, 29.10 ч. 1,3,5, ст. 32.1 Кодекса Р.Ф. об административных правонарушениях принимая во внимание раскаяние лица совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

(ст. 4.2 ч 1, п1. Кодекса РФ об административных правонарушениях)
(указывается статья и номер пункта)

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Юрову Людмилу Ивановну
(фамилия, имя, отчество)

признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4, ч. 1 КоАП РФ в соответствии с протоколом № 6, составленным мной, инспектором - государственным инспектором Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору Ананьевым Александром Сергеевичем

(кем)

за нарушение ФЗ-123 РФ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

(указываются законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

привлечь к административному наказанию в виде предупреждения
(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)

Объявить должностному лицу Юровой Людмиле Ивановне
(ф. и. о.)

что настоящее постановление в соответствии со ст. 30.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения

копии настоящего постановления в УНДыПР ГУ МЧС по Воронежской области, Главному (заместителю) государственному инспектору Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору, либо Районный суд Эртильского района

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор НД и районный (городской) суд)



Подпись лица, вынесшего постановление _____

А.С. Ананьев

А.С. Ананьев

Копию постановления получил (а)

А.С. Ананьев

(подпись нарушителя)

28.02.2019г.

(дата)

(или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № 5 от «28» февраля 2019 г.

Исполнено _____

(указывается дата)

ПРОТОКОЛ № 6
об административном
нарушении требований пожарной безопасности

«28» февраля 2018г.

г. Эртиль, ул. Мичурина, 1.
(место составления: город, село, район)

Я, инспектор - государственный инспектор Аннинского и Эртильского районов по пожарному надзору Ананьев Александр Сергеевич.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора НД,
составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2., 28.3., 28.5., 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Юрова Людмила Ивановна.
2. Дата и место рождения 07.11.1961 г.р., Воронежская область, Эртильский район, п. Введенка.
3. Адрес места жительства, тел. Воронежская область, Эртильский район, п. Введенка, ул. Восточная, д. 41.
4. Место работы, учебы Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.
5. Занимаемая должность глава администрации.
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 2006 740589 выдан отделом внутренних дел Эртильского района Воронежской области 29.10.2006г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

«28» февраля 2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: Воронежская область, Эртильский район, п. Первый Эртиль, ул. Центральная, д. 41., Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

нарушил (а) ФЗ-123 РФ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

(указываются законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) здания администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 63. (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.);

- Строительные конструкции кровли здания администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не подвергаются огнезащитной обработке (пропитке). (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 21. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.);

- В администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области отсутствуют указатели обозначающие направление движения к пожарному водоему. (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 55 (Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.);

- Здание администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области не обеспечено огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390). (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г. N 390), п. 70 (Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.);

- Глава администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области Юрова Людмила Ивановна не прошла обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима. (ст. 4 п. 3 ФЗ-123 (к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности нормы и правила); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 32. (Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.).

за что предусмотрена административная ответственность ст. 20.4 ч. 1
Кодекса РФ об административных правонарушениях (указывается статья)

Потерпевший: Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ адрес места жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

(подпись потерпевшего)

Свидетели правонарушения:

1. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ адрес места
жительства _____
2. Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ адрес места
жительства _____

Права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7., 17.9., 25.6. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

1) _____
(подпись свидетеля)
2) _____
(подпись свидетеля)

К протоколу прилагаются: копия паспортных данных главы администрации Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Юровой Л.И., копия постановления «О вступлении в должность главы Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области» Юровой Л.И.

Подпись лица, составившего протокол _____ А.С. Ананьев



С протоколом ознакомлен (а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мне разъяснены

28.02.2019г.
(дата)

(подпись нарушителя)

Место и время рассмотрения дела об административном нарушении требования пожарной безопасности: 28.02.2018 г., 16 часов 30 минут, по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Мичурина, д.1. (2-й этаж ПСЧ № 59, кабинет отдела НД и ПР по Аннинскому и Эртильскому районам)

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан (а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

мне объявлены ✓ А. Зерн
(подпись нарушителя)

28.02.2019г.
(дата)

Объяснение
нарушителя

Я нарушил все условия
в ближайшее время буду
запросить.

✓ А. Зерн
(подпись нарушителя)

28.02.2019г.
(дата)

Копию протокола получил (а) ✓ А. Зерн
(подпись)